


ROZDZIELNICA RG



| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Zasilanie Złącze kablowe | Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu |
| | |

- UWAGI:
1. ZMIANY ZAZNACZONO NA CZERWONO.
 2. PROJEKTUJE SIĘ DOPOSAŻENIE ROZDZIELNICY W ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY PRZYSTOSOWANY DO WYZWALACZA WZROSTOWEGO
 3. PROJEKTUJE SIĘ PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU ZWIERNY, STERUJĄCY WYZWALACZEM WZROSTOWYM
 4. KONTROLA NAPIĘĆ AUTOMATYCZNYM PRZEKAŹNIKIEM FAZ

| | | | |
|---|--|---|------------|
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Marcin Besterda nr upr. WKP/0152/P00E/14 | PODPIS | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Michał Bąk | PODPIS | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Grzegorz Żyto nr upr. WKP/0388/P00E/12 | PODPIS | |
| INWESTOR | | OBIEKT | |
| Starostwo Powiatowe w Obornikach ul. 11 listopada 2a 64–600 Oborniki | | Budynek internatu Objezierze 9a 64–600 Oborniki Działki nr 186/2 | |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA | | |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| PRZEDMIOT | | | |
| Rozdzielnica główna Schemat ideowy Dostosowanie do PWP | | | |
| DATA | 05.2019 | REWIZJA | NR RYSUNKU |
| SKALA | — | — | E/4 |