



POWIAT OBORNICKI

Nr sprawy: KT.272.1.2022

Oborniki, dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wyjaśnienia i zmiany Nr 2 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół.**

Działając na podstawie art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zamawiający dokonuje wyjaśnień i zmiany treści SWZ:

1. Dotyczy D.05.03.05b. Do wykonania warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej wskazano mieszankę AC8S, KR3-4, co w przypadku konstrukcji nieobciążonej ruchem samochodów jest nieuzasadnione technologicznie i ekonomicznie. Ponadto nie zalecane jest stosowanie zbyt "sztywnych" mieszanek bezpośrednio na podbudowie z kruszywa. Prosimy o zgodę na zastosowanie AC8S, KR1-2.
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie na warstwę ścieralną ścieżki rowerowej mieszanki AC8S, KR1-2.
2. Dotyczy SST D-07.01.01. Prosimy o dokładne sprecyzowanie rodzaju oznakowania poziomego. W kosztorysie widnieje oznakowanie poziome cienkowarstwowe, zaś w SST oraz SOR widnieje oznakowanie poziome grubowarstwowe.
Należy zastosować oznakowanie poziome grubowarstwowe.
3. Dotyczy SST D-07.01.01. Jeśli oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, prosimy o podanie w jakiej technologii: chemoutwardzalne czy termoplastyczne?
Należy zastosować oznakowanie poziome grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej.
4. Dotyczy SST D-07.01.01. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosić 12 miesięcy, zaś dla grubowarstwowego – 36 miesięcy. Nawiązując do maksymalnej 60-miesięcznej gwarancji, prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego.
Dla oznakowania grubowarstwowego należy przyjąć 36-cio miesięczny okres gwarancji. W przypadku gdy wybrany wykonawca zaoferuje okres gwarancji inny niż 36-cio miesięczny, SWZ-część III Projekt umowy, § 12 ustęp 1 otrzyma brzmienie: Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy z zastrzeżeniem, że okres gwarancji dla oznakowania poziomego wynosi 36 m-cy.
5. Dotyczy SST D-07.02.01. Prosimy o informację w jaki sposób ma być zasilana lampa ostrzegawcza U-35a: solarnie czy z sieci?
Należy przyjąć zasilanie solarne.
6. Dotyczy SST D-07.06.02. Prosimy o potwierdzenie, iż balustrada U-11a, to balustrada szczeblinkowa, zaś balustrada U-12a, to balustrada typu trzepak.
Zamawiający potwierdza.
7. Prosimy o zmarszczenie rysunku przepustu pod zjazdami.
Zamawiający w załączeniu przekazuje rysunek przepustu.
8. Prosimy o podanie wysokości projektowanych ogrodzeń z siatki stalowej i kształtowników stalowych.
Należy przyjąć wysokość 1,50 m.
9. Prosimy o informację jaki gatunek drzew należy przyjąć do nasadzeń?
Należy przyjąć drzewa z gatunku lipa drobnolistna. Nowo nasadzone drzewa powinny posiadać obwód pnia minimum 14 cm na wysokości 100 cm.

10. Na planie sytuacyjnym nie zaznaczono do ułożenia płyt torowych przy przejeździe kolejowym (na planie sytuacyjnym w tym miejscu jest urwana droga) czy zakres ten jest do wykonania w ramach niniejszego zamówienia?

W załączeniu zamawiający przekazuje dokumentację techniczną uszczegóławiającą przebudowę zjazdu kolejowego. Jednocześnie zamawiający dodatkowo informuje, że zakres robót został ujęty w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze robót branży drogowej.

11. Prosimy o potwierdzenie, że elementy z rozbiórek takie jak trylinka, kostka betonowa, barieroporcze, bariery stalowe, słupki i podpory do znaków, tarcze i tablice znaków, słupki hektokilometrowe i kilometrowe należy odwieźć na składowisko Zamawiającego? Prosimy o podanie lokalizacji składowiska lub odległość wywozu.

Elementy z rozbiórek wykonawca zobowiązany będzie przetransportować na teren Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Rolna 17, 64-610 Rogoźno.

12. W przedmiarze branża drogowa poz. 10 jako podstawę podano plan rozbiórek, prosimy o zamieszczenie na stronie.

W załączeniu zamawiający przekazuje plan rozbiórek.

13. Prosimy o zamieszczenie brakującej specyfikacji technicznej D. 05.03.01 dla nawierzchni z kostki kamiennej.

W załączeniu zamawiający przekazuje wnioskowaną specyfikację.

14. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert z uwagi na tzw. długi weekend majowy. Nowy termin (4.05.2022) zaproponowany dzisiaj ze względu na uzupełnienie SWZ i formularzy o nową przesłankę wykluczenia Wykonawcy, przypada zaraz po święcie 3 Maja, a wielu pracowników Wykonawców i podmiotów współpracujących wykorzystuje „okienko” w dniu 2 maja na dzień wolny. W konsekwencji czas na przygotowanie oferty się skraca (dot. np. uzyskania ofert od podwykonawców i dostawców), co utrudnia złożenie rzetelnej oferty przetargowej. Będziemy wdzięczni za przychylenie się do tego wniosku.
Zamawiający przychylił się do wniosku i przedłużył termin składania ofert zgodnie z zapisami poniżej.

15. W decyzji środowiskowej na stronie 8 zapisano, że planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych w postaci czterech drzew z gatunku lipa drobnolistna. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy w wycenie uwzględnić oprócz 2 drzew z poz. 103 przedmiaru drogowego, jeszcze 4 dodatkowe drzewa w ramach rekompensacji za wycinkę?

Do nasadzeń należy przyjąć łącznie 4 drzewa z gatunku lipa drobnolistna – zgodnie z decyzją środowiskową.

16. Dotyczy § 5 ust. 17 wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, że zapis uniemożliwiający zawarcie w umowie podwykonawczej cen wyższych od odpowiadającemu danym pozycjom wynagrodzeniu Wykonawcy, jest w obecnych realiach rynkowych niemożliwy do zagwarantowania przez Wykonawcę. Faktem jest, że Wykonawca składając ofertę bierze na siebie prawie całe ryzyko wzrostu cen rynkowych w trakcie realizacji inwestycji. Nie ma natomiast on żadnego wpływu na faktyczny poziom kształtujących się dynamicznie cen rynkowych robót i materiałów, w związku z czym Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy zagwarantowania takiego stanu rzeczy, że każdy element umowy podwykonawczej nie będzie droższy od wynagrodzenia Wykonawcy za ten element. Stosowanym przez innych publicznych Zamawiających rozwiązaniem, jest zobowiązanie Wykonawcy do zapisania w umowie podwykonawczej, iż solidarna odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest do wartości danych robót podwykonawczych w umowie zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o usunięcie ust. 17 z § 5 wzoru umowy.

W związku z faktem, że dla niniejszego postępowania stosowane będzie wynagrodzenie ryczałtowe (nie kosztorysowe) a wykonawca nie ma obowiązku składania kosztorysu ofertowego ww. zapis ma w niniejszym postępowaniu ograniczony zakres tj. nie dotyczy on poszczególnych pozycji przedmiarowych czy wskazanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy (gdyż wykonawca takowego dokumentu nie składa). Dotyczy on wyłącznie ceny ofertowej oraz pozycji określonych przez wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowuje wykonawca, a pozycje w nim zawarte nie powinny być rozbijane na pozycje przedmiarowe lecz powinny dotyczyć jakiegoś wskazanego przez wykonawcę większego etapu robót.

W związku z powyższym zamawiający odmawia usunięcia ww. zapisu.

17. Dotyczy § 5 ust. 17 wzoru umowy. W przypadku pozostawienia przez Zamawiającego ust. 17 we wzorze umowy, Wykonawca prosi o WYJAŚNIENIE, jak Zamawiający zamierza się zachować w sytuacji, gdy otrzyma od Wykonawcy projekt umowy podwykonawczej z cenami wyższymi od cen z Kontraktu. Czy wniesie zastrzeżenia, odrzucając tym samym możliwość zawarcia danej umowy podwykonawczej i uniemożliwiając Wykonawcy realizację zadania? Należy przy tym podkreślić, że żaden Wykonawca nie jest w stanie wykonać wielobranżowej inwestycji siłami własnymi.

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej w pkt. 16, wyłącznie w sytuacji gdy wynagrodzenie umowy podwykonawczej (lub suma kilku umów podwykonawczych) dotyczącej jednego etapu robót wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym będzie przekraczała kwotę etapu wskazaną w Harmonogramie, zamawiający wniesie zastrzeżenia do przedłożonej umowy lub umów.

18. Dotyczy § 15 ust. 7 punkty 1) i 3) projektu umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że momentem, od którego Wykonawca nie ma już wpływu na kształtowanie wysokości ceny umownej, jest termin składania ofert w przetargu, a nie dzień zawarcia umowy. W związku z tym, właściwe by było przyjęcie terminu składania ofert w przetargu jako "początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia". Takie określenie warunków byłoby też spójne z ust. 5 pkt 5), odnoszącym się do zmian cen lub kosztów przyjętych do ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie Wykonawcy.

Za dzień udzielenia zamówienia uznaje się dzień zawarcia umowy, a nie dzień składania czy otwarcia ofert. Tym samym zmiana treści zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy (w tym początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia) powinna zdaniem zamawiającego odnosić się do daty jej zawarcia. Jedynie w przypadku przedłużania się terminu zawarcia umowy (co jest możliwe na skutek np. wniesienia środków ochrony prawnej) terminem początkowym ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie właśnie dzień otwarcia ofert (taką sytuację przewidział ustawodawca w art. 439 ust. 3 ustawy Pzp).

19. Dotyczy § 15 ust. 7 pkt 4) projektu umowy. Prosimy o wyjaśnienie, jakie intencje miał Zamawiający określając dopuszczalne zmiany wynagrodzenia w wartościach "netto"? Jeśli na podstawie niniejszych warunków wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane, to jeśli wystawi on fakturę za roboty w zwiększonej (zwaloryzowanej) wartości netto, to proporcjonalnie zwiększona będzie też wartość brutto. Dlatego prosimy o wyjaśnienie jak na wstępie.

Wskazane w niniejszym punkcie procenty (5% i 2%) odnoszą się do wynagrodzenia netto gdyż podatek VAT jest wartością stałą niezależną od wykonawcy czy zamawiającego i musi być on doliczony do zwaloryzowanego wynagrodzenia. Tym samym zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w § 15 ust. 7 pkt 4) projektu umowy proporcjonalnie zwiększona zostanie wartość brutto.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

SWZ-część I, Dział VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 7 czerwca 2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

SWZ-część I, Dział XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT:

Ustęp 2 i 3 punkt 1 otrzymują brzmienie:

2. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	9 maja 2022 r.	do godziny	10:00
---------	----------------	------------	-------

3. Termin otwarcia ofert:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi:

w dniu	9 maja 2022 r.	o godzinie	12:00
--------	----------------	------------	-------

WICESTAROSTA

Waldemar Cyranek

STAROSTA

Zofia Kotecka

Załączniki:

1. Rysunek - przepust pod zjazdem.
2. Dokumentacja techniczna dot. przebudowy zjazdu kolejowego.
3. Plan rozbiórek.
4. STWIORB-D.05.03.01.