



POWIAT OBORNICKI

Nr sprawy: PR.272.4.2020

Oborniki, dnia 24 lipca 2020 r.

Wyjaśnienia Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach oraz zwiększenie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę i rozbudowę budynku o dźwig dla osób niepełnosprawnych.**

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), zamawiający wyjaśnia treść SIWZ:

Niniejszym firma zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień następujących zapisów z projektu budowlanego, tj.:

- szyb wykonany w konstrukcji stalowej, lekkiej, z obudową ze szkła i płyt warstwowych obudowanych blachą fasadową – prosimy o więcej informacji co Projektant miał na myśli pod pojęciem „blachy fasadowej” oraz jaki jest jej obmiar;

Odpowiedź:

Przez pojęcie blachy fasadowej preferuje się zastosowanie paneli elewacyjnych, fasadowych w układzie poziomym o wysokości ok 1m/panel. Obmiar orientacyjny blachy użytej na ściany to ok. 25m².

Założenie projektowe przewidują zakrycie frontu szybu powyżej przedsionka oraz mniejszych fragmentów boków ok.30-40cm (jak na widoku elewacji) w sposób estetyczny w oparciu o konkretny model windy i możliwości szkieletu konstrukcyjnego danego modelu windy.

- przy wymiarze szybu 1600 x 1850 mm oraz wymiarach kabiny 1200 x 1400 x 2100 mm możemy zaproponować udźwig 675 kg / 8 osób – prosimy o akceptację (w projekcie min. 10 osób).

Odpowiedź:

Planowana winda przelotowa 180 stopni musi spełniać wszystkie obecnie stawiane wymogi aby służyć osobom niepełnosprawnym, poczynając od wymiarów wewnętrznych kabiny poprzez kasety wezwań, dyspozycyjne, poręcze, itd. Udźwig takiej windy to 630kg+, a ilość osób czy 8 czy 10 jest przypisana do różnych modeli różnych producentów wind, zatem ilość osób 8 jeśli spełnione są wszystkie stawiane w/w windzie wymogi jest akceptowalna.

WICESTAROSTA

Waldemar Cyranek

STAROSTA

Zofia Kotecka

Sprawę prowadzi Jakub Przybysz

STANOWISKO DS. PROMOCJI I ROZWOJU

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki

Tel. (0.61) 29 73 100 Fax. (0.61) 29 73 101 sekretariat: (0.61) 29 73 117

www.powiatobornicki.pl

Powiat Obornicki: NIP: 606-00-72-331; REGON: 631258017

Godziny urzędowania Starostwa: Poniedziałek 8:00-17:00; Wtorek-Piątek: 7:00-15:00; w soboty nieczynne