



POWIAT OBORNICKI

Nr sprawy: OR.272.8.2022

Oborniki, dnia 3 sierpnia 2022 r.

WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
/ strona internetowa prowadzonego postępowania /

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury SP ZOZ w Obornikach poprzez dostosowanie prosektorium do potrzeb placówki oraz adaptacja istniejącego budynku na potrzeby zaplecza magazynowego i archiwum szpitalnego wraz z budową miejsc stacjonowania karetka pogotowia ratunkowego i przebudową zaplecza komunikacyjnego i parkingowego – I etap.**

Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści SWZ:

Pytania i odpowiedzi:

1. Proszę o potwierdzenie, że stolarka okienna ma być wykonana w systemie profili PCV.
Zamawiający potwierdza, że stolarka ma być wykonana w systemie profili PCV.
2. Zgodnie z opisem na rys. A5a 3 szt okien ma być wyposażona w żaluzje międzyszybowe, sterowane zdalnie. Zgodnie z deklaracją producenta okien takie rozwiązanie nie zapewni współczynnika $<0,9W/m^2K$. Czy takie żaluzje przyjąć do oferty?
Zamawiający dopuszcza możliwość odseparowania żaluzji od okna tj. zastosowanie okna o w/w minimalnym współczynniku przewodzenia ciepła i żaluzji zewnętrznej, elektrycznej sterowanej zdalnie.

WICESTAROSTA

Waldemar Cyranek

STAROSTA

Zofia Kotecka

Sprawę prowadzi Jakub Przybysz